



国家防爆

防爆合格证

制造单位 南京优倍电气有限公司
(南京市六合经济开发区)

产品名称 隔离式安全栅

型号规格 NPEXA-C21A2

防爆标志 [Exia Ga] IIC

产品标准 Q/3201 YBDQ 005-2019

总装图号 NPAU-B01-01.(C17.8).02

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》

记事:

本安参数:1、2、3、4 端子间:Um=250VAC/DC,Uo=10.5V,Io=38mA,Po=100mW,
Co=0.65μF,Lo=14mH。

中心主任

颁发日期

2020年6月23日

本证有效期

2020年6月23日至2025年6月22日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码:473008
电话:0377-63258564
传真:0377-63208175
网址:www.china-ex.com



公众号